

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску  
660115, г. Красноярск, ул. Пихтова, 59, (391)273-13-66, 273-13-99 (ond.krsk@yandex.ru)

г. Красноярск  
(место составления акта)

15 декабря 2014 года  
(дата составления акта)

16 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 3314**

по адресу: 660055 Россия, г. Красноярск, ул. Быковского, 12 «А»  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой проверки от 05.12.2014 г. №3314  
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному  
надзору Ивановым К.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№ 163 комбинированного вида» (далее – МБДОУ № 163)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ” декабря 20 14 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

“ 15 ” декабря 20 14 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридиче-  
ского лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется  
при проведении выездной проверки):

копия распоряжения о проведении проверки получена 08 декабря 2014 года, в 17.00 ч.  
заведующим МБДОУ №163 Каченовской Н.Д.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Лаврентьева Анна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 163 Каченовская Наталья Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Объектом проверки является предполагаемое (установленное) место проведения массового мероприятия, которое расположено на 1 этаже, в помещении музыкального зала

(наименование помещения (функциональное назначение помещения))

Помещение обеспечено 2 эвакуационными (ым) выходами (выходом).  
(количество выходов)

Ширина эвакуационных выходов составляет 1,3 м. и 0,9 м.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  
(обеспечивают, не обеспечивают)

Пути эвакуации не загромождены (загромождены, не загромождены).

Автоматическая пожарная сигнализация находится в работоспособном (в работоспособном, не работоспособном) состоянии.

Помещение укомплектовано (укомплектовано, не укомплектовано) огнетушителями типа ОП-5 в количестве 2 штук.

Помещение оборудовано (оборудовано, не оборудовано) пожарными кранами внутреннего противопожарного водопровода, в количестве 5 штук.

Пожарные краны укомплектованы (укомплектованы, не укомплектованы) пожарными рукавами, пожарными стволами и вентилями. Акт проверки работоспособности ПК имеется (имеется, отсутствует).

Приказом № 124 от «15» декабря 2014 г. ответственным за проведение мероприятия назначен (а) заведующий хозяйством МБДОУ № 163 Нестрахова Оксана Валерьевна

(Ф.И.О., должность)

К зданию обеспечен (обеспечен, не обеспечен) свободный подъезд пожарной техники.

Пожарные гидранты очищены (очищены, не очищены) от снега и льда.

С персоналом, задействованным в проведении мероприятий проведены (проведены, не проведены) целевые инструктажи по обеспечению пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, с записью в журнале.

Практическая тренировка по эвакуации людей в случае пожара проведена (проведена, не прове-

дена).

Вывод: проведение массовых мероприятий в помещении (ях) актового зала второго этажа возможно.

(указывается место проведения мероприятия)

(возможно, не возможно).

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
	-----	-----	-----

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): *А.П.Долгов*

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Лаврентьева А.Г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” декабря 20 14 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

**Номера «телефонов доверия»:**

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19 (круглосуточно).